

MUAYENE
VE
ANALİZ
RAPORU

Rapor No:1-25-36974

Numunenin / Sample :

Analiz Talebinde Bulunan Kişi/Kuruluş Analysis Seeking Person/Organization	PAK SU OVACIK
Adres/Address	OVACIK
Analiz Amacı Purpose of the Analysis	ÖZEL İSTEK
Üretici Firma Adı / Alınış Yeri Manufacturer Name and Analysis Location	/ TANKER
Numune Geliş Tarihi Sample Arrival Date and Time	25.03.2025
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi Analysis Date and Reporting Date	25.03.2025 / 29.03.2025

Numune Bilgileri Information of Sample	
Cinsi Name-Type of Sample	KULLANIM SUYU
Ambalajı Packaging	Steril Numune Kabında
Miktarı (Net) Sample Size	1000 ml
Üretim Tarihi Production Date	
Son Kullanma Tarihi Expiry Date	
Seri-Parti No Seri-Party Number	

Analiz Bilgileri Analysis Information			
Analiz Adı Name	Sonuç Result	Sınır Değeri Limit	Metot Method
* Alkalinite	113 mg CaCO3/L		Titrimetrik Metot
* Serbest Klor	0,2 mg/L	0,2-0,5 (mg/L)	Titrimetrik Metot
Tat	Uygun	UYGUN	Duyusal
Koku	Uygun	UYGUN	Duyusal
* Alüminyum	T.E.D.B.	0-0,2 (mg/L)	Spektrofotometrik Metot
* Nitrat	6 mg/L	0-50 (mg/L)	Spektrofotometrik Metot
* Amonyum	T.E.D.B.	0-0,5 (mg/L)	Spektrofotometrik Metot
İletkenlik	680 µS/cm	0-2500 (µS/cm)	Kondüktometrik
* Bulanıklık	Uygun	UYGUN	SM 2130 B
Sülfat	<50 mg/L	0-250 (mg/L)	Titrimetrik Metot
Klorür	90 mg/L	0-250 (mg/L)	Titrimetrik Metot
* Nitrit	T.E.D.B.	0-0,5 (mg/L)	Spektrofotometrik Metot
Toplam Sertlik (FR)	22 FR		Titrimetrik Metot
* pH	7,9	6,5-9,5 (pH)	SM 4500-H+ B
* Renk	Uygun	UYGUN	SM 2120 C



e-imzalıdır.

Numune ve Raporlama Birimi Sorumlusu
Sinem KOCAKAYA BAYRALI
Kimyager
Sample and Reporting Unit Chemist



8.4.2025
e-imzalıdır.

Tasdik Olunur.
Laboratuvar Müdürü
Ali CESUR
Biyolog
Laboratory Director Biologist



e-imzalıdır.

Laboratuvar Sorumlusu
Ramazan ŞAHİN
Biyolog
Biologist - Laboratory Chief

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor sadece analizi yapılan numune için geçerlidir.

NOT 1: Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı kullanılamaz.

NOT 2: İmzasız raporlar geçersizdir. Olumsuz ve itilafli durumda LAB PREMIUM Likya kayıtları esas alınır.

NOT 3: (*) İşaretili analizler içeren raporlar akreditasyon kapsamındadır.

NOT 4: Bu rapor adli ve idari işlemler ile reklam amacı ile kullanılamaz.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Likya Laboratuvarın, TÜRKAK'tan AB-0784-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

LİKYA LABORATUVAR KALİBRASYON TARIMSAL GIDA ANALİZ HİZ. İŞ SAĞ. VE İŞ GÜV. DANIŞMANLIK SAN VE TİC AŞ.

AKARCA MAH. M. KEMAL BULV. NO: 192/6 Fethiye/MUĞLA

t:+90252 613 11 77 f:+90252 613 20 08 www.labpremium.com. likya@labpremium.com